



Fragen und Antworten zur F-Gase-Verordnung EU-VO 517/2014

Die F-Gase-Verordnung (EU) 517/2014 wurde am 20. Mai 2014 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Verordnung aus 2014 tritt ab Januar 2015 anstelle der F-Gase-Verordnung aus 2006 in Kraft. Einige der Durchführungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der 2006 F-Gase-Verordnung stehen, gelten weiter, bis die EU-Kommission neue Maßnahmen veröffentlicht hat.

Im FGK STATUS-REPORT Nr. 11 werden von EPEE Fragen zu dieser Verordnung diskutiert und veröffentlicht. Diese Fragen und Antworten sind juristisch nicht automatisch verbindlich, da sie nicht Teil des Gesetzes oder der Verordnung sind. Sie stellen jedoch die Sichtweise der beteiligten Kreise und insoweit eine Handlungsempfehlung dar.

Zusätzlich sind jedoch Fragen auch auf nationaler Ebene zu diskutieren. Zu diesem Zweck hat die FGK-Arbeitsgruppe "Energieeffiziente Raumklimageräte und Wärmepumpen" weitere Fragen und Antworten aufbereitet. Die FGK-Arbeitsgruppe wird diese FAQ's ständig aktualisieren. Gerne nehmen wir auch Fragen und Anregungen der Leser auf. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an info@fgk.de.

Muss beim Verkauf von vorbefüllten Split-Klimageräten geprüft werden, ob der Kunde über ein entsprechendes Zertifikat verfügt?

Der Art. 11 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase legt fest, dass nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen (z. B. Split-Klimageräte) nur dann an Endverbraucher verkauft werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass die Installation von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt wird.

Der Nachweis, ob die installierende Person bzw. das installierende Unternehmen die erforderliche Zertifizierung besitzt, obliegt dem Endverbraucher (= Betreiberpflicht!). Aus diesem Grund ist der Nachweis eines Unternehmenszertifikates von (Zwischen-) Händlern, die Split-Klimageräte an Kältefachfirmen, Kältefachhändler oder Baumärkte zum Zweck des Weiterverkaufs beliefern, hierfür nicht zu erbringen.

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Kältefachfirmen und Kältefachhändler über die für die Installation erforderliche Zertifizierung verfügen. Nur in diesem Fall dürfen die Kältefachfirmen und Kältefachhändler die Geräte ihrerseits an Endverbraucher verkaufen und bei diesen installieren.

Quellen

- [1] EU 517/2014 vom 20. Mai 2014
- [2] FGK STATUS-REPORT Nr. 11 – Die neue F-Gase-Verordnung

Weitere Schriften aus der Reihe STATUS-REPORT:

Best.-Nr.

01	Raumluftechnische Anlagen – Instandhaltung, Reinigung, Entsorgungsaufgaben	9
02	Moderne Klimaanlage: Die Wohlfühltechnik!	106
03	Klimaanlagen: Die unsichtbaren Problemlöser!	107
04	DIN EN 13779 – Lüftung von Nichtwohngebäuden	108
05	Energetische Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlage	113
06	Energetische Inspektion von Kälteanlagen zur Klimatisierung	120
07	Bewertung der Außenluftqualität	121
08	Fragen und Antworten zur Raumlufffeuchte	139
09	Hygiene in Wohnungslüftungsanlagen	129
10	Regenerative Energien in der Klima- und Lüftungstechnik	136
11	Die neue F-Gase-Verordnung	137
12	Verantwortung des Architekten in der Frage der Raumlufftemperatur	140
13	Zertifizierung Instandhaltung und Reinigung von RLT-Anlagen	144
14	Definition von Klimaanlage nach EnEV und EPBD	146
15	Raumluftechnische Anlagen Leitfaden für die Durchführung von Hygieneinspektionen nach VDI 6022	143
16	Informationen zur Hygiene in RLT-Anlagen	145
17	Bewertung des Innenraumklimas	154
18	Wohnungslüftung	159
19	Rehva Guidebook No 8: Die Sauberkeit von Lüftungsanlagen (deutsche Version)	150
21	Software zur Auslegung von Wohnungslüftungssystemen	180
22	Lüftung von Schulen	174
23	Anforderungen an RLT-Geräte in hocheffizienten Nichtwohngebäuden	176
24	Hinweise für die CE-Kennzeichnung von Wohnungslüftungsgeräten	177
25	EG-Konformitätsbewertung von Raumluftechnischen Geräten, Komponenten und Anlagen	179
26	Qualitätssiegel Raumklimageräte	179
27	Checkliste für die Abnahme von Klima- und Lüftungsanlagen	170
28	Spezifische Leistungsaufnahme von Ventilatoren	186
29	Einheitliche Herstellerdeklaration für Wohnungslüftungsgeräte nach DIN 4719	187
30	Richtiges Lüften in Haus und Wohnung	185
31	Einheitliche Herstellerdeklaration für DX-Raumklimageräte zur Verwendung für die Nachweise nach EnEV und EEWärmeG	198
33	Zertifizierung und Zulassung von Produkten der Lüftungstechnik	244
34	Einheitliche Herstellerdeklaration Hygieneigenschaften von Klimageräten und Klimakomponenten	241
36	Fragen und Antworten zur Ecodesign Richtlinie EU 327/2011 für Ventilatoren	246
37	Leitfaden Anlagensicherheit	73
38	Fragen und Antworten zur F-Gase-Verordnung EU-VO 517/2014	260



Fachverband Gebäude-Klima e. V.

Danziger Str. 20 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 7142 78 88 99 0 · Fax: +49 7142 78 88 99 19
E-Mail: info@fgk.de · Internet: www.fgk.de